



# Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

## IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

**Razão Social**  
CONDOMINIO EDIFICIO UP LIFE

**Nome Fantasia (SCC)**

**CNPJ**  
12519916000131

## ENDEREÇO DA OBRA

**Logradouro**  
RUA LIMOEIRO

**Número do Endereço**  
135

**Bairro**  
CRISTO REDENTOR

**Cidade**  
PORTO ALEGRE

**CEP**  
91360220

**Telefone comercial**  
993273960

**Email**  
gestorauplife@hotmail.com

**Nome completo**  
RITA

## TIPO DO PROJETO

**Tipo de Projeto de Viabilidade:** Reinvestimento

**Projeto Ultrapronto:** Não

## SEGMENTO

Condomínios/Edifícios

## TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

## COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
-------------	------------	-------	-------------	--------------	--------------	---------	----------	--------------------

## CONSUMO DE GÁS PREVISTO

**Produto**  
GLP/GRA

**Vazão Máxima Instantânea (KG/h)**  
0

## CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	18	245,000		

## KIT

**Material**

**Aproximado**

## ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Extintores   | <input type="checkbox"/> Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente) |
| <input type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso             | <input type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado  |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m)            | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M)  |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m)                                   | <input type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação   |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523)   | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m)   |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M)   |



## Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

### ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
-----------	-------	-------------

### OBSERVAÇÕES

**Data Prevista Início de Consumo**  
31/10/2024

**Consultor**  
Elizandra Batista Dos Santos

**Telefone de Contato**  
51997917633

**Data**  
08/08/2024

**Email**  
[elizandra.santos@ultragaz.com.br](mailto:elizandra.santos@ultragaz.com.br)