



# Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

## IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

**Razão Social**  
A F B S DE ALBUQUERQUE EIRELI ME  
**CNPJ**  
28644477000129

**Nome Fantasia (SCC)**  
WEISS

## ENDEREÇO DA OBRA

**Logradouro**  
RUA GOIANIA

**Cidade**  
JOINVILLE

**Email**  
weiss@lavanderiaweiss.com.br

**Número do Endereço**  
180

**CEP**  
89214200

**Nome completo**  
Alexandre Filipe Baptista Soares de Albuquerque

**Bairro**  
SAO MARCOS

**Telefone comercial**  
34661873

## TIPO DO PROJETO

**Tipo de Projeto de Viabilidade:** Ampliação

**Projeto Ultrapronto:** Não

## SEGMENTO

Lavanderias/Tinturarias

## TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

## COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
-------------	------------	-------	-------------	--------------	--------------	---------	----------	--------------------

## CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto	Vazão Máxima Instantânea (KG/h)
GLP/GRA	0

## CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	4	245,000		
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	4	245,000		

## KIT

Material	Aproximado
TUBO ALUMINIO P/GAS 16X2MM (RL.100MTS)	1

## ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Extintores   | <input type="checkbox"/> Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente) |
| <input type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso           | <input type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado  |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m)          | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M)  |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m)                                 | <input type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação   |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m)   |



## Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523)

Material de fácil combustão (3M)

### ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE MONTAGEM/INSTALACAO DE TUBULACAO EM MULTICAMADAS ATE 4M DE ALTURA - M	0,00	ULTRAGAZ

### OBSERVAÇÕES

Instalacao de mais 4 B190 , contato Filipe tel 47 9990-9408

**Data Prevista Inicio de Consumo**  
11/11/2024

**Consultor**  
Naira Regina Weiler

**Telefone de Contato**  
55 47 3473 7081

**Data**  
19/08/2024

**Email**  
[naira.weiler@ultragaz.com.br](mailto:naira.weiler@ultragaz.com.br)