



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
EDIFÍCIO UNIQUE RESIDENCES
CNPJ
51686622000156

Nome Fantasia (SCC)

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
RUA HELIO WASSUM
Cidade
SAO MIGUEL DO OESTE
Email
j4souza@hotmail.com

Número do Endereço
456

Bairro
CENTRO

CEP
89900000

Telefone comercial
8835-4819

Nome completo
Jociane Vettorello de Souza

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Ampliação

Projeto Ultrapronto: Não

SEGMENTO

Condomínios/Edifícios

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento Quantidade Fator Responsável Interligação Consumo KG/h Pressão Hora Dia Quantidade de Dias

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto
GLP/GRA
Vazão Máxima Instantânea (KG/h)
0

CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	2	245,000		
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	1	245,000		

KIT

Material **Aproximado**

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Extintores | <input type="checkbox"/> Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente) |
| <input type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso | <input type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m) | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M) |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m) | <input type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M) |



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE INTERLIGACAO DE PONTO DE CONSUMO (POR PONTO) - NÃO TURNKEY	0,00	ULTRAGAZ

OBSERVAÇÕES

Ampliação da central, cliente já possui 02 b190 e vamos instalar mais 01 b190, totalizando 03 tanques na central contato Roque 49 99154-6266

Data Prevista Inicio de Consumo
30/08/2024

Consultor
Luana Camila Broco Farias

Telefone de Contato
5749126

Data
22/07/2024

Email
lc.farias@ultragaz.com.br