



# Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

## IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

**Razão Social**  
R ORIGEM ALIMENTOS LTDA  
**CNPJ**  
05740792000154

**Nome Fantasia (SCC)**  
ORIGEMBR

## ENDEREÇO DA OBRA

**Logradouro**  
AV SEVERO DULLIUS  
**Cidade**  
PORTO ALEGRE  
**Email**  
xxxx@xxx.com.br

**Número do Endereço**  
410  
**CEP**  
90200310  
**Nome completo**  
SRA ANGELICA

**Bairro**  
SAO JOAO  
**Telefone comercial**  
9763-0826

## TIPO DO PROJETO

**Tipo de Projeto de Viabilidade:** Projeto Inicial

**Projeto Ultrapronto:** Não

## SEGMENTO

Cozinha Industrial

## TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

## COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

| Equipamento | Quantidade | Fator | Responsável | Interligação | Consumo KG/h | Pressão | Hora Dia | Quantidade de Dias |
|-------------|------------|-------|-------------|--------------|--------------|---------|----------|--------------------|
|-------------|------------|-------|-------------|--------------|--------------|---------|----------|--------------------|

## CONSUMO DE GÁS PREVISTO

| Produto | Vazão Máxima Instantânea (KG/h) |
|---------|---------------------------------|
| GLP/GRA | 0                               |

## CENTRAL

| Modelo                               | Quantidade | Capacidade | Vazão | Posição |
|--------------------------------------|------------|------------|-------|---------|
| VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG | 1          | 245,000    |       |         |

## KIT

**Material** **Aproximado**

## ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Extintores                                | <input type="checkbox"/> Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso  | <input checked="" type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado                                       |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m)            | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M)  |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m)                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação                                    |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523)   | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m)   |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M)   |



## Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

### ADEQUAÇÕES LOCAL

| Descrição | Valor | Responsável |
|-----------|-------|-------------|
|-----------|-------|-------------|

### OBSERVAÇÕES

Projeto virada de bandeira Copa Energia. Investimento para instalação de 1 B190 apenas. Contato da unidade: Lizia 53 991176361

**Data Prevista Início de Consumo**  
31/07/2023

**Consultor**  
Alan Pereira Magalhaes

**Telefone de Contato**

**Data**  
18/05/2023

**Email**  
[alan.magalhaes@ultragaz.com.br](mailto:alan.magalhaes@ultragaz.com.br)