



# Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

## IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

**Razão Social**  
AVIRA INCORPORADORA LTDA**CNPJ**  
10212505000173**Nome Fantasia (SCC)**  
EDIFICIO ATMOS

## ENDEREÇO DA OBRA

**Logradouro**  
R CEL MNL D P MAIA**Cidade**  
CHAPECO**Email**  
marcos@aviraincorporadora.com.br**Número do Endereço**  
64**CEP**  
89802080**Nome completo**  
MARCOS ENGENHEIRO**Bairro**  
JD ITL**Telefone comercial**  
9123-8524

## TIPO DO PROJETO

**Tipo de Projeto de Viabilidade:** Projeto Inicial**Projeto Ultrapronto:** Não

## SEGMENTO

Construção Civil

## TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

## MEDIÇÃO INDIVIDUAL

Bloco	Quantidade Andares	Quantidade UC/Andar	Sequência Numérica	Outras Unidades	Medidor Alta Pressão	Medidores Instalados	Localização Medidores
UNICO	12	5	401,402... ao 801 ao 805	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CORREDOR
SALAO FESTAS	1	1	SALAO DE FESTAS 01	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CORREDOR

## COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento    Quantidade    Fator    Responsável    Interligação    Consumo KG/h    Pressão    Hora Dia    Quantidade de Dias

## CONSUMO DE GÁS PREVISTO

**Produto**  
GLP/GRA**Vazão Máxima Instantânea (KG/h)**  
0

## CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
Vaso de Pressão Vertical 1000 L 250 GL 500 Kg	4	540,000		

## KIT

**Material**

Aproximado

## ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

 Extintores Local de Abastecimento é de fácil Acesso Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente) Mangueira passa por local ventilado

ULTRAGAZ / BRASILGAS



## Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m)            | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M)  |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m)                                   | <input type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação   |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523)   | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M)   |

### ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE INTERLIGACAO DE PONTO DE CONSUMO (POR PONTO) - NÃO TURNKEY	0,00	ULTRAGAZ

### OBSERVAÇÕES

Montagem da central apenas sem rede central com 04 B500 contato com Marcos (49) 9 9123-8524

**Data Prevista Início de Consumo**  
12/02/2025

**Consultor**  
Wilson Luiz Da Silva

**Telefone de Contato**

**Data**  
09/08/2024

**Email**  
[wilson.silva@ultragaz.com.br](mailto:wilson.silva@ultragaz.com.br)