



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
AMORIM E GUIMARAES MELLO ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA - ME
CNPJ
05571460000193

Nome Fantasia (SCC)
REGECON CONDOMINIOS

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
R VLMR DLLA G

Cidade
FLORIANOPOLIS

Email
fernando.amorim@brcondos.com.br

Número do Endereço
34

CEP
88058-523

Nome completo
FERNANDO AMORIM WILLRICH

Bairro
INGL D RIO VRMLH

Telefone comercial
98431-6905

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial **Projeto Ultrapronto:** Não

SEGMENTO

Lojas/Shoppings/Servicos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

MEDIÇÃO INDIVIDUAL

Bloco	Quantidade Andares	Quantidade UC/Andar	Sequência Numérica	Outras Unidades	Medidor Alta Pressão	Medidores Instalados	Localização Medidores
TORRE UNICA	5	4	1-23	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
FOGÃO	23	20,000	Cliente	Cliente	1,000	Baixa	1,0	30

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto
GLP/GRA

Vazão Máxima Instantânea (KG/h)
4.60

CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	1	245,000		

KIT

Material
TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)

Aproximado
1

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Extintores | legislação vigente) |
| <input type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso | <input type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m) | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M) |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m) | <input type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M) |

ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 1 VASILHAME	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ

OBSERVAÇÕES

Cliente virada de Bandeira, MI com valor em OS, e carta de redimensionamento de central de p45 para b190. falar com sindica angelica

Data Prevista Início de Consumo
20/01/2025

Consultor
Mary Helen Goncalves Pereira

Telefone de Contato

Data
19/08/2024

Email
mary.pereira@ultragaz.com.br