



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
CANCI E MARAN LTDA ME

CNPJ
03959104000116

Nome Fantasia (SCC)
PANIFICADORA KIDELICIA

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
AV SAO JOAO

Cidade
FAXINAL DOS GUEDES

Email
fabiomaran353@gmail.com

Número do Endereço
832

CEP
89694000

Nome completo
FABIO MARAN

Bairro
CENTRO

Telefone comercial
999155769

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial

Projeto Ultrapronto: Não

SEGMENTO

Padaria/Confeitaria

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
FORNO	2	35,000	Cliente	Cliente	1,000	Baixa	8,0	28
CHAPA	1	35,000	Cliente	Cliente	0,700	Baixa	8,0	28
FOGÃO	1	35,000	Cliente	Cliente	1,000	Baixa	8,0	28

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto **Vazão Máxima Instantânea (KG/h)**
GLP/GRA 1.30

CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	2	245,000		

KIT

Material **Aproximado**
TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M) 1

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Extintores | <input type="checkbox"/> Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente) |
| <input type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso | <input type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m) | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M) |



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m) | <input type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M) |

ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 2 VASILHAMES	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 1 VASILHAME	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE BAIXA (RENOVACAO)	420,00	ULTRAGAZ

OBSERVAÇÕES

Montagem apenas da central sem rede, central com 02 B190 contato com Fabio (49) 9 9915-5769

Data Prevista Início de Consumo
16/12/2024

Consultor
Wilson Luiz Da Silva

Telefone de Contato

Data
10/09/2024

Email
wilson.silva@ultragaz.com.br