



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
ADELAR CECCON

CPF
58994424920

Nome Fantasia (SCC)
ADELAR CECCON

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
LINHA QUINZE DE NOVBRO

Cidade
BOM JESUS DO OESTE

Email
lieverson388@gmail.com

Número do Endereço
SN

CEP
89873000

Nome completo
ADELAR CECCON

Bairro
INTERIOR

Telefone comercial
999617600

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial

Projeto Ultrapronto: Não

SEGMENTO

Agricultura

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
OUTROS	10	30,000	Cliente	Cliente	1,000	Baixa	10,0	30

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto
GLP/GRA

Vazão Máxima Instantânea (KG/h)
3.00

CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	12	245,000		

KIT

Material

Aproximado

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Extintores | <input type="checkbox"/> Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente) |
| <input type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso | <input type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m) | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M) |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m) | <input type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M) |



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE INTERLIGACAO DE PONTO DE CONSUMO (POR PONTO) - NÃO TURNKEY	0,00	ULTRAGAZ

OBSERVAÇÕES

Montagem da central com 12 B190 contato com Adelar (49)9-9961-7600

Data Prevista Inicio de Consumo
28/10/2024

Consultor
Wilson Luiz Da Silva

Telefone de Contato

Data
10/09/2024

Email
wilson.silva@ultragaz.com.br