



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
GEVERSON ANTONIO CONTE**CPF**
08322337906**Nome Fantasia (SCC)**
GEVERSON ANTONIO CONTE

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
LINHA ALEGRE**Cidade**
ARVOREDO**Email**
cgeverson010@gmail.com**Número do Endereço**
SN**CEP**
89778000**Nome completo**
GEVERSON ANTONIO CONTE**Bairro**
INTERIOR**Telefone comercial**
99326002

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial**Projeto Ultrapronto:** Não

SEGMENTO

Agricultura

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
OUTROS	8	25,000	Cliente	Cliente	3,000	Baixa	3,0	30

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto
GLP/GRA**Vazão Máxima Instantânea (KG/h)**
6.00

CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	7	245,000		

KIT

Material**Aproximado**

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Extintores | <input type="checkbox"/> Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente) |
| <input type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso | <input type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m) | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M) |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m) | <input type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M) |



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE INTERLIGACAO DE PONTO DE CONSUMO (POR PONTO) - NÃO TURNKEY	0,00	ULTRAGAZ

OBSERVAÇÕES

montagem apenas da central sem rede central com 07 B190 contato com Geverson (49)9-9932-6002

Data Prevista Inicio de Consumo	Consultor	Telefone de Contato	Data
12/02/2025	Vilson Luiz Da Silva		10/09/2024
Email			
vilson.silva@ultragaz.com.br			