



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
FLAJO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACABAMENTOS TEXTEIS
CNPJ
02809886000144

Nome Fantasia (SCC)

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
R JOINVILLE

Cidade
SCHROEDER

Email
daniel@angero.com.br

Número do Endereço
251

CEP
89275000

Nome completo
Daniel Rodrigo

Bairro
CENTRO LESTE

Telefone comercial
(47) 3374-1260

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial

Projeto Ultrapronto: Não

SEGMENTO

Ind. Textil

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
RAMA (TEXTIL)	1	80,000	Cliente	Cliente	60,000	Baixa	16,0	26

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto
GLP/GRA

Vazão Máxima Instantânea (KG/h)
48.00

CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASO DE PRESSAO HORIZ 4000L 1000GL 1744KG	4	2.160,000		

KIT

Material **Aproximado**

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Extintores | <input type="checkbox"/> Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente) |
| <input type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso | <input type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m) | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M) |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m) | <input type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M) |



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE INTERLIGACAO DE PONTO DE CONSUMO (POR PONTO) - NÃO TURNKEY	0,00	ULTRAGAZ

OBSERVAÇÕES

Indicação (Não) Medição Individual (Não) Virada de bandeira (Sim - Central CopaEnergia) Venda de serviço (Não). Contato Daniel 9973-4443. Devemos orientar cliente melhorar central para montagem VAP e Regulador.

Data Prevista Inicio de Consumo
13/01/2025

Consultor
Cleberson Luiz Reis

Telefone de Contato

Data
24/09/2024

Email
cleberson.reis@ultragaz.com.br