



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
GS EXTREMO SUL LTDA
CNPJ
57397422000160

Nome Fantasia (SCC)

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
AVENIDA JUCA BATISTA
Cidade
PORTO ALEGRE
Email
restauranteemporio19@gmail.com

Número do Endereço
8000
CEP
91781200

Bairro
BELEM NOVO
Telefone comercial
(51) 99007-2221

Nome completo
FABIO CRUZ DA CUNHA

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial**Projeto Ultrapronto:** Não

SEGMENTO

Restaurantes/Bares/Lanchonetes

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
CHAPA	2	50,000	Cliente	Ultragaz	1,000	Baixa	8,0	30
FRITADEIRA	3	50,000	Cliente	Ultragaz	1,500	Baixa	1,0	30
FORNO	2	50,000	Cliente	Ultragaz	1,000	Baixa	8,0	30
FOGÃO	2	50,000	Cliente	Ultragaz	1,200	Baixa	8,0	30
OUTROS	1	50,000	Cliente	Ultragaz	1,000	Baixa	4,0	30

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto
GLP/GRA
Vazão Máxima Instantânea (KG/h)
5.95

CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	3	245,000		

KIT

Material
TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)
Aproximado
1

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

 Extintores Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente)



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso | <input checked="" type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m) | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M) |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m) | <input checked="" type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M) |

ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE ALTA (REDE EXISTENTE EXECUTADO JUNTO COM A MON	283,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE BAIXA (REDE EXISTENTE EXECUTADO JUNTO COM A MO	48,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 1 VASILHAME	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 3 VASILHAMES	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ

OBSERVAÇÕES

Restaurante dentro do Terraville Condomínio Golf Club, virada da Consigaz, vamos investir apenas na central. Rede (não), UP (não), Venda de serviço (não), Enviar tanques com gás. Ajuste Necessários: Portão na Central. Contato Fabio 51 990072221, restauranteemporio19@gmail.com. Consumo imediato, quer instalação até 07/10/2024.

Data Prevista Inicio de Consumo
10/03/2025

Consultor
Jonas Dos Santos Pereira

Telefone de Contato

Data
28/09/2024

Email
jonas.spereira@ultragaz.com.br