

ultragaz		REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE		CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04	
CLIENTE: Peto S Investimentos Imobiliários SA Arניה					
ENDEREÇO: Rua Duque de Carias		CIDADE: Palotas		Nº: 938	
BAIRRO: Golezza		FUNÇÃO:		CEP: 95765000	
CONTATO: MAX 00				FONE: 53 99479602	
REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)					
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO MANÔMETRO	
17.7 kgf/cm²	DURAÇÃO 15 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO		0202/24	
<input type="checkbox"/> Hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/> Pneumático				
TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS					
PRUMADA	COLETTIVA ()	INDEPENDENTE ()			
MEDIDOR	ANDAR ()	TERREO ()			
REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO					
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO			
6.0 kgf/cm²	DURAÇÃO 10 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO			
REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO					
PRESSÃO		TEMPO			
mmCA:		DURAÇÃO			
Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS	
	APROVADO REPROVADO		APROVADO REPROVADO	(X) TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO () TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO	
				0206/2024	
REDE CONECTADA MAN 0206/24					
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO			
1.9 kgf/cm²	DURAÇÃO 2 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO			
OBSERVAÇÕES					
12.507.499/0001-07.					
INFORMAÇÕES AO CLIENTE GRA INSTALAÇÕES E TRANSPORTES DE GÁS EIRELI					
No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível para não nos responsabilizarmos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.					
No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.					
ASSINATURAS				B. CENTRO - CEP: 99.330-526	
NOME DO CLIENTE				CARIMBO (FORNECEDOR)	
RG: 06920096					
NOME DO FUNCIONÁRIO					
RG: 5062997381					
Data Início Teste: 25/07/24			Data Finalização Teste: 25/07/24		
ULTRAGAZ					