

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
FABIO BRUM VITORIA**CPF**
81209576015**Nome Fantasia (SCC)**
FABIO BRUM VITORIA

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
R BARAO DO RIO BRANCO**Cidade**
ENCANTADO**Email**
fabiob.victoria@terra.com.br**Número do Endereço**
960**CEP**
95960000**Nome completo**
FABIO BRUM VITORIA**Bairro**
CENTRO**Telefone comercial**
8011-1177

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial**Projeto Ultrapronto:** Não

SEGMENTO

Domiciliar/Residencial

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
FOGÃO	1	70,000	Cliente	Cliente	0,600	Baixa	2,0	30
AQUECEDOR DE PASSAGEM	2	70,000	Cliente	Ultragaz	2,500	Baixa	4,0	30

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto
GLP/GRA**Vazão Máxima Instantânea (KG/h)**
3.92

CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	1	245,000		

KIT

Material

TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)

Aproximado

1

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

☐ Extintores☒ Local de Abastecimento é de fácil Acesso☐ Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m)☐ Rede Elétrica (3m)☐ Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente)☒ Mangueira passa por local ventilado☐ Fonte de ignição próximo a central (3M)☒ Central fora da projeção da Edificação



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M) |

ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 1 VASILHAME	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ

OBSERVAÇÕES

Trata-se de residência do Dr. Fabio (Boulevard Encantado), lançamos o projeto conforme orçamento apresentado por instalação, vamos investir na central + rede. Contato Juan 54 98011-1177.

Data Prevista Inicio de Consumo
14/10/2024

Consultor
Jonas Dos Santos Pereira

Telefone de Contato

Data
24/03/2024

Email
jonas.spereira@ultragaz.com.br