ultragaz	REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE	CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04

CLIENTE:	CKM SUPERMERCADO LTDA ME				
ENDEREÇO:	RUA JOSE ALIPIO DA SILVA			Nº:	148
BAIRRO:	SARANDI	CIDADE:	PORTO ALEGRE	CEP:	91140460
CONTATO:	JUNIOR	FUNÇÃO:		FONE:	51 984000633

REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO MANÔMETRO
	DURAÇÃO			
☐ Hidraulico	☐ Pneumático	☐ APROVADO	☒ REPROVADO	Kit 2499/24

TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS

PRUMADA	COLETIVA ( )	INDEPENDENTE ( )
MEDIDOR	ANDAR ( )	TERREO ( )

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO		SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
60 mbar	DURAÇÃO	60 minutos	☒ APROVADO	☐ REPROVADO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO
mmCA:	DURAÇÃO

Nº DO APTO PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
	APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO

CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS			
☒ TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO	( ) TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO		
020612029			

REDE CONECTADA

PRESSÃO	TEMPO		SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
1,5 kgf/cm²	DURAÇÃO	30 minutos	☒ APROVADO	☐ REPROVADO

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

ASSINATURAS	CARIMBO (FORNECEDOR)
Jonatan Oliveira NOME DO CLIENTE RG: 067190291	Tainã de Bacco NOME DO FUNCIONARIO RG: 6034575958	12.507.499/0001-07 GRA INSTALAÇÕES E TRANSPORTES DE GÁS EIRELI R. 1500, 820 - SALA 2003 BLOCO 80 B. CENTRO - CEP. 88.330-528 BALNEARIO CAMBORIU - SC

Data Início Teste: 30/10/24 **Data Finalização Teste:**

ULTRAGAZ