ultragaz	REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE	CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04

CLIENTE:	M A SCHIECK				
ENDEREÇO:	R GARIBALDI			Nº:	377
BAIRRO:	SULBRASILEIRO	CIDADE:	OSORIO	CEP:	95520000
CONTATO:	XXX	FUNÇÃO:	XXX	FONE:	XXX

REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO MANÔMETRO
17,4 Kgf/cm²	DURAÇÃO 15 min	☒ APROVADO	☐ REPROVADO	02021/2021
☐ Hidráulico	☒ Pneumático			

TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS

PRUMADA	COLETIVA ( )	INDEPENDENTE ( )
MEDIDOR	ANDAR ( )	TÉRREO ( )

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
6,0 Kgf/cm²	DURAÇÃO 60 min	☒ APROVADO	☐ REPROVADO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO
minCA:	DURAÇÃO

Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
	APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO

CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS			
(X) TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO	( ) TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO		
02061/2021			

REDE CONECTADA

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
1,5 Kgf/cm²	DURAÇÃO	☒ APROVADO	☐ REPROVADO

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

ASSINATURAS		CARIMBO (FORNECEDOR)
Anderson Schieck		CGRA INSTALAÇÕES E TRANSPORTES DE GÁS EIRELI 12.507.491/0001-16 R. 1500, 820 - SALA 203 B. CENTRO - CEP BALNEÁRIO
NOME DO CLIENTE	NOME DO FUNCIONÁRIO	
RG: 908505261 2	RG: 5062997	
Data Início Teste: 12/09/24		Data Finalização Teste: 12/09/24

ULTRAGAZ