

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
AUTHENTIC CONDOMINIO CLUBE

CNPJ
15166018000135

Nome Fantasia (SCC)
AUTHENTIC CONDOMINIO CLUBE

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
RUA LUIZ ANTUNES

Cidade
CAXIAS DO SUL

Email
authentic.condominio.clube@gmail.com

Número do Endereço
792

CEP
95080000

Nome completo
DAIANA BIANCHI

Bairro
PANAZZOLO

Telefone comercial
999312928

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Reinvestimento

Projeto Ultrapronto: Não

SEGMENTO

Condomínios/Edifícios

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
-------------	------------	-------	-------------	--------------	--------------	---------	----------	--------------------

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto
GLP/GRA

Vazão Máxima Instantânea (KG/h)
0

CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	7	245,000		
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	3	245,000		

KIT

Material
TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)

Aproximado
1

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Extintores | <input type="checkbox"/> Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso | <input checked="" type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m) | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M) |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m) | <input checked="" type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03



Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523)



Material de fácil combustão (3M)

ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 1 VASILHAME	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 3 VASILHAMES	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ

OBSERVAÇÕES

troca reguladores 120 aptos+áreas comuns *válvula anti fraude *demais despesas. AGENDAR COM DAIANA 054999312928

Data Prevista Início de Consumo
20/06/2024

Consultor
Camila Tatiane Grisa

Telefone de Contato

Data
09/05/2024

Email
camila.grisa@ultragaz.com.br