

ultragaz		REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE		CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04	
CLIENTE: AUTHENTIC CONDOMINIO CLUBE					
ENDEREÇO: RUA LUIZ ANTUNES				Nº: 792	
BAIRRO: PANAZZOLO		CIDADE: CAXIAS DO SUL		CEP: 95080000	
CONTATO: DAIANA		FUNÇÃO:		FONE: 54999312928	
REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)					
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO MANÔMETRO	
17.1 KxH/P	DURAÇÃO 15 min			0202/2024	
<input type="checkbox"/> Hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/> Pneumático	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO			
TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS					
PRUMADA		COLETIVA ( )		INDEPENDENTE ( )	
MEDIDOR		ANDAR ( )		TERREO ( )	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO					
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO			
6.0 KxH/P	DURAÇÃO 20 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO			
REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO					
PRESSÃO		TEMPO			
mmCA:		DURAÇÃO			
Nº DO APTO / FONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	Nº DO APTO / FONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	Nº DO APTO / FONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO
	APROVADO REPROVADO		APROVADO REPROVADO		APROVADO REPROVADO
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS					
X TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO		( ) TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO			
0206/2024					
REDE CONECTADA					
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO			
15.1 KxH/P	DURAÇÃO 30 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO			
OBSERVAÇÕES					
INFORMAÇÕES AO CLIENTE					
No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.					
No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.					
ASSINATURAS			CARIMBO (FORNECEDOR)		
Adriano dos Santos			GRA INSTALAÇÕES E TRANSPORTES DE GÁS EIRELI		
NOME DO CLIENTE			NOME DO FUNCIONÁRIO		
RG: 20421574-16			RG: 9062997381		
Data Início Teste: 16/08/24			Data Finalização Teste: 16/08/24		
ULTRAGAZ					