

		REGISTRO DE PROJETO - LEVANTAMENTO TÉCNICO				CÓDIGO: RG-CO.22.05 REVISÃO: 02 PÁGINA: 1/5	
<input checked="" type="checkbox"/> NOVO CLIENTE		<input type="checkbox"/> AS BUILT		<input type="checkbox"/> ADEQUAÇÃO			
INFORMAÇÕES DO CLIENTE (LEVANTAMENTO EM CAMPO)							
RAZÃO SOCIAL: ELISEU VIEIRA DE CAMARGO ME							
ENDEREÇO: AV CENTRAL						Nº: 1949	
CIDADE: CAPAO DA CANOA				BAIRRO: ZONA NOVA		CEP: 95555000	
Nº PROJETO: 03.03.0232.2404240794.01-GE				BASE INSTALADA: 2404240794.01			
Normas Aplicáveis:		<input checked="" type="checkbox"/> NBR13523	<input checked="" type="checkbox"/> NBR15526		<input type="checkbox"/> NBR15358		<input type="checkbox"/> NBR 14024
Outras normas:					Data da Visita		25/07/2024
<u>Descritivo da central de gás (Levantamento em campo):</u>							
PROPOSTO: 02 B 190 + 25 MTS REDE							
NECESSARIO A TROCA DO PORTAO POR UM METALICO, ATUAL E DE MADEIRA, NECESSARIO TAMBEM FAZER UMA LAJE NA CENTRAL, HOJE ENCONTRA-SE COM ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHAS E ZINCO.							
REGULARIZACAO CLIENTE: <ul style="list-style-type: none">• INSTALAR PORTA METALICA;• FAZER LAJE NA CENTRAL• INSTALAR 02 EXTINTORES 20BC 6K							
PRAZO: 7 DIAS							
ACESSO TANQUES: FACIL ACESSO.							
MELHORA DATA: SEGUNDA A SEXTA APARTIR DAS 7HORAS							
TEMPO DE OBRA: UM TURNO							
TRAJETO MANGUEIRA: 25 MTS							

Fotos amplas da central de gás + adequações (Mínimo 2 fotos + adequações):

INSTALAR PORTA
METALICA;
FAZER LAJE NA
CENTRAL
INSTALAR 02
EXTINTORES 20BC 6K

Nome Projetista: ALEX

Nome Cliente:XXX

Tel.:-----

ULTRAGAZ

Ultragaz - Interna

LISTA DE MATERIAIS DA OBRA			
CÓD. ORACLE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE.
2100041	KIT CENTRAL 02 X B190/B125	UN	1
3200037	PIG TAIL COBRE 1/4 X 800MM P45,P90,P190	UN	2
5300213	SUPORTE TIPO L PARA COLETOR	UN	3
5200005	ABRACADEIRA TIPO D C/CUNHA 1/2"	UN	20
5200027	BUCHA COM PARAFUSO 10 (TIJOLO FURADO)	UN	26
4900037	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 M	UN	1
5300754	TUBO MULTICAMADA GAS DN 20MM X 100M	MT	23
5300703	CONECTOR MACHO P/GAS 1/2" X 20MM PRENSAR	UN	1
5300704	CONECTOR MACHO P/GAS 3/4" X 20MM PRENSAR	UN	2
5300664	COTOVELO P/GAS 20MM X 20MM PRENSAR	UN	10
5300685	COTOVELO FEMEA P/GAS 1/2" X 20MM PRENSAR	UN	4
7300012	VALVULA ESF MONOBLOCO 3/4"	UN	1
5300661	TEE INTERM.P/GAS 20MM X 20MM X 20MM	UN	2
2200195	PLUG 1/2"	UN	4
Nº DE PROJETO: 03.0232.2404240794.01-GE		ASSINATURA DO PROJETISTA: ALEX	