

		REGISTRO DE PROJETO - LEVANTAMENTO TÉCNICO		CÓDIGO: RG-CO.22.05 REVISÃO: 01 PÁGINA: 1/5	
<input checked="" type="checkbox"/> NOVO CLIENTE		<input type="checkbox"/> AS BUILT		<input type="checkbox"/> ADEQUAÇÃO	
INFORMAÇÕES DO CLIENTE (LEVANTAMENTO EM CAMPO)					
RAZÃO SOCIAL: 323684 - GLAUCIA ZOLDAN					
ENDEREÇO: RUA JACOB AUGUSTO ADAMY 77				Nº:	
CIDADE: CANELA		BAIRRO: VILA SUIÇA		CEP: 95680-000	
Nº PROJETO:		BASE INSTALADA:			
Normas Aplicáveis:		NBR13523	NBR15526	NBR15358	NBR 14024
Outras normas:		Data da Visita			19/06/2024
Descritivo da central de gás (Levantamento em campo): PROTOCOLO: 323684 Cliente deve fazer central conforme croqui, iremos montar uma central para 2 b-190, o cliente ira fazer a rede, iremos apenas interligar em rede existente. teste de estanqueidade.					
Fotos amplas da central de gás + adequações (Mínimo 2 fotos + adequações):					
					
Nome Projetista: LUCAS		Nome Cliente: GLAUCIA		Tel.:	

Projeto: LUCAS RICCI


Assinatura: LUCAS

Cliente: GLAUCIA ZOLDAN

Assinatura:

Data: 10/06/2024

Nº. Projeto: 323684




Projetista:
LUCAS RICCI

Assinatura:
LUCAS


Cliente:
GLAUCIA ZOLDAN

Data:
10/06/2024


Nº. Projeto:
323684




VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL




PLANTA



CORTE AA

- CONTRAPISO DE CONCRETO
PESO DO VASILHAME: 200kg
CAPACIDADE DO RECIPIENTE: 190kg
- NÃO UTILIZAR MATERIAL COMBUSTÍVEL NA ESTRUTURA DO TELHADO. PORTÃO OU PORTA METÁLICO DE ABRIR OU CORRER, VENTILADO PERMANENTEMENTE. A CENTRAL DEVERÁ SE CONSTRUIR, DE PREFERENCIA AO NÍVEL DO PISOCIRCUNDANTE OU NO MÁXIMO A 30CM DE ALTURA. CONSTRUIR PAREDE E LAJE RESISTENTES AO FOGO POR 2:00 HORAS COM ALTURA MÍNIMA DE 2,00m.
- AS PAREDES E LAJE DEVEM SER REBOCADAS E TER NO MÍNIMO 17cm DE ESPESSURA (JA COM REBOCO).

Projetista:	Assinatura:	Cliente:	Assinatura:	Data:	Nº. Projeto:
LUCAS RICCI	LUCAS	GLAUCIA ZOLDAN		10/06/2024	323684



LISTA DE MATERIAS

COD	Descrição	Unidade	Qtd.
2100041	KIT CENTRAL 02 X B190/B125	Central	1
3200037	PIG TAIL DE COBRE 1 4POL COMPR 800MM (P45P90B190)	Central	2
5200027	BUCHA NYLON 10 C PARAFUSO	Central	6
5300213	SUPORTE PARA COLETOR TIPO PAREDE	Central	3
5300703	CONECTOR MACHO P/GAS 20MM X 1/2 PRENSAR	Central	2
1100014	PLACA PROIBIDO FUMAR	Central	1
3600001	EXTINTOR 20 - B:C	Central	2
1100027	ADESIVO PARA CILINDRO - ULTRASYSTEM	Central	2
7900010	VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	Central	2
2300035	NIPLE DUPLO ACO 1/2POL NPT 300LBS	Rede Principal	2
2300082	UNIAO ACO COM ASSENTO BRONZE 1/2POL NPT 300LBS	Rede Principal	1
4900037	FITA TEFLON 3/4	Rede Principal	4
5300754	TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM - TRATAMENTO U.V. (BRANCO)	Rede Principal	4
	CONECTOR FEMEA P/GAS 20MM X 3/4	Rede Principal	1
	VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 3/4POL NPT 300LBS PR	Rede Principal	1

Nº DE PROJETO: 323684

PROJETISTA: LUCAS RICCI