ultragaz	REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE	CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04

CLIENTE:	MICROCERVEJARIA RIO GRANDE LTDA ME				
ENDEREÇO:	RUA GENERAL NETO			Nº:	14
BAIRRO:	CENTRO	CIDADE:	RIO GRANDE	CEP:	96200010
CONTATO:		FUNÇÃO:		FONE:	

REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)

PRESSÃO	TEMPO		SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO MANÔMETRO
17,4 Kgf/cm²	DURAÇÃO 15 min		[X] APROVADO	[ ] REPROVADO	0 2021 2024
[ ] Hidraulico	[X] Pneumatico				

TIPO DE REDE PARA CONDOMINIOS

PRUMADA	COLETIVA ( )	INDEPENDENTE ( )
MEDIDOR	ANDAR ( )	TERREO ( )

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTAGIO

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
60 KGF/cm²	DURAÇÃO 60 minutos	[X] APROVADO	[ ] REPROVADO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTAGIO

PRESSÃO	TEMPO
mmCA:	DURAÇÃO

Nº DO APTO PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
	APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO

CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS			
[X] TUBULAÇÃO DE 1º ESTAGIO	( ) TUBULAÇÃO DE 2º ESTAGIO		
0206/2024			

REDE CONECTADA

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
1,5 KGF/cm²	DURAÇÃO 15 minutos	[X] APROVADO	[ ] REPROVADO

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

ASSINATURAS

NOME DO CLIENTE	NOME DO FUNCIONÁRIO	CARIMBO (FORNECEDOR)
Thiago Nazar	Tomaz de M Bairos	12.567.499/0001-07 GRA INSTALAÇÕES E TRANSPORTES DE GÁS EIRELI R. 1500, 820 - SALA 2003 BLOCO 80 B. CENTRO - CEP: 88.330-526 BALNEARIO CAMBORIU - SC
RG: 70552436	RG: 6034575959	
Data Início Teste: 2/9/24		Data Finalização Teste: 2/9/24

ULTRAGAZ