

		REGISTRO DE PROJETO - LEVANTAMENTO TÉCNICO				CÓDIGO: RG-CO.22.05 REVISÃO: 02 PÁGINA: 1/5		
<input checked="" type="checkbox"/> NOVO CLIENTE		<input type="checkbox"/> AS BUILT		<input type="checkbox"/> ADEQUAÇÃO				
INFORMAÇÕES DO CLIENTE (LEVANTAMENTO EM CAMPO)								
RAZÃO SOCIAL: MICROCERVEJARIA RIO GRANDE LTDA ME								
ENDEREÇO: RUA GENERAL NETO						Nº:14		
CIDADE: RIO GRANDE				BAIRRO: CENTRO		CEP: 96200010		
Nº PROJETO: 03.0232.2406247041.01-GE				BASE INSTALADA: .2406247041.01				
Normas Aplicáveis:	x	NBR13523	x	NBR15526		NBR15358		NBR 14024
Outras normas:						Data da Visita	26/06/2024	
Descritivo da central de gás (Levantamento em campo):								
<p>Central será instalada em Nicho por não haver outro local indicado.</p> <p>O cliente deseja utilizar a mesma porta de ferro já presente no local, desta forma a ventilação superior e inferior necessária será realizada conforme as normas, e será indicada no projeto.</p> <p>O comprimento da mangueira de abastecimento será de 6 metros.</p> <p>Ambos estabelecimentos são do mesmo dono, o lado onde ficara a central ele usa apenas para guardar objetos, e a sala do lado é o estabelecimento que vai consumir o GLP.</p> <p>Pendências:</p> <ul style="list-style-type: none">• Construir a central (Nicho)• Instalar 02 extintor 20 B• Retirar os materiais do entorno• Realizar as ventilações na porta								


Fotos amplas da central de gás + adequações (Mínimo 2 fotos + adequações):



Nome Projetista: RICARDO

Nome Cliente: THIAGO

Tel.: 53 999363181



Proj. e Sta.	
Assinatura	
Cliente	
Assinatura	
Data	
Nº Projeto	

Adequação:

		REGISTRO DE PROJETO - LEVANTAMENTO TÉCNICO		CÓDIGO: RG-CO.22.05 REVISÃO: 02 PÁGINA: 5/5	
CÓD. ORACLE		DESCRIÇÃO		UNIDADE	QTDE.
2100041		KIT CENTRAL 02 X B190/B125		UN	1
3200037		PIG TAIL COBRE 1/4 X 800MM P45,P90,P190		UN	2
5300213		SUORTE TIPO L PARA COLETOR		UN	3
5200005		ABRACADEIRA TIPO D C/CUNHA 1/2``		UN	10
5200027		BUCHA COM PARAFUSO 10 (TIJOLO FURADO)		UN	16
4900037		FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 M		UN	1
5300754		TUBO MULTICAMADA GAS DN 20MM X 100M		MT	12
5300703		CONECTOR MACHO P/GAS 1/2`` X 20MM PRENSAR		UN	1
5300704		CONECTOR MACHO P/GAS 3/4`` X 20MM PRENSAR		UN	2
5300664		COTOVELO P/GAS 20MM X 20MM PRENSAR		UN	8
5300685		COTOVELO FEMEA P/GAS 1/2`` X 20MM PRENSAR		UN	2
S/ CODIGO		VALVULA ANGULAR 1/2 M/F		UN	2
7300012		VALVULA ESF MONOBLOCO 3/4``		UN	1