

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
MICROCERVEJARIA RIO GRANDE LTDA ME

CNPJ
27656241000140

Nome Fantasia (SCC)
GG BEER ATELIER

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
RUA GENERAL NETO

Cidade
RIO GRANDE

Email
lunardinader@gmail.com

Número do Endereço
14

CEP
96200010

Nome completo
THIAGO LUNARDI NADER

Bairro
CENTRO

Telefone comercial
0000000

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial

Projeto Ultrapronto: Não

SEGMENTO

Ind. Alimentos/Bebidas

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora	Dia	Quantidade de Dias
PANELÃO AQUECIMENTO DIRETO	1	100,000	Cliente	Cliente	3,000	Baixa	5,0		22

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto	Vazão Máxima Instantânea (KG/h)
GLP/GRA	3.00

CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	2	245,000		

KIT

Material	Aproximado
TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)	15
TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)	1

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Extintores | <input type="checkbox"/> Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente) |
| <input type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso | <input type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m) | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M) |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m) | <input type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação |

☐ Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523)☐ Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m)☐ Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523)☐ Material de fácil combustão (3M)**ADEQUAÇÕES LOCAL**

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE ALTA (REDE EXISTENTE EXECUTADO JUNTO COM A MON	283,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM/INSTALACAO DE TUBULACAO EM MULTICAMADAS ACIMA DE 4M DE ALTUR	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM/INSTALACAO DE TUBULACAO EM MULTICAMADAS ATE 4M DE ALTURA - M	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	455,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 2 VASILHAMES	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ

OBSERVAÇÕES

GG Cervejaria. Thiago (53)999363181 lunardinader@gmail.com. Central em Nicho 2 B190, 2 pontos espera (não é completo), 10m de rede, frete rateado com Rango e Lipe e Slla

Data Prevista Inicio de Consumo
16/08/2024

Consultor
Wagner Echeverry Victoria

Telefone de Contato

Data
18/06/2024

Email
wagner.victoria@ultragaz.com.br