

ultragaz		REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE		CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04	
CLIENTE: C R DOS SANTOS PINTO LANCHES Nº: 761					
ENDEREÇO: RUA JOSE HUBERTO BRONCA		CIDADE: PORTO ALEGRE		CEP: 91120010	
BAIRRO: SARANDI		FUNÇÃO:		FONE: 51984981334	
CONTATO: CARLOS					
REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)					
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO MANÔMETRO	
17,4 kgf	DURAÇÃO 15 min			0202/24	
<input type="checkbox"/> Hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/> Pneumático	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO			
TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS					
PRUMADA		COLETIVA ( )		INDEPENDENTE ( )	
MEDIDOR		ANDAR ( )		TERREO ( )	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO					
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO			
6,0 kgf	DURAÇÃO 60 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO			
REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO					
PRESSÃO		TEMPO			
mmCA:		DURAÇÃO			
Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS	
	APROVADO REPROVADO		APROVADO REPROVADO	( ) TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO ( ) TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO	
				0206/24	
REDE CONECTADA 0206/24					
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO			
1,5 kgf	DURAÇÃO 30 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO			
OBSERVAÇÕES					
INFORMAÇÕES AO CLIENTE					
No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.					
No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.					
ASSINATURAS			CARIMBO (FORNECEDOR)		
Nome do Cliente			R. 1500, 820 - SALA 2003 BLOCO 80		
RG: 9036584937			B. CENTRO - CEP: 88.330-526		
Nome do Funcionário			B. LINEARIO CAMBORIU - SC		
RG: 5062997381					
Data Início Teste: 15/08/24			Data Finalização Teste: 15/08/24		
ULTRAGAZ					