

ultragaz**REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE
ESTANQUEIDADE**CÓDIGO: RG-CO.32.04
REVISÃO: 04

CLIENTE: PANIFICADORA CLOSS LTDA ME
ENDEREÇO: AVENIDA P BRUNO SEGALLA Nº: 10709
BAIRRO: KAUSER CIDADE: CAXIAS DO SUL CEP: 95098752
CONTATO: ALEXANDRO RIDO FUNÇÃO: FONE: 54991192769

REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	Nº DO MANÔMETRO
17.4 kgf/cm ² <input type="checkbox"/> Hidráulico <input checked="" type="checkbox"/> Pneumático	DURAÇÃO 15 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	0202/2024

TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS

PRUMADA	COLETIVA ()	INDEPENDENTE ()
MEDIDOR	ANDAR ()	TERREO ()

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO
6.09 kgf/cm ²	DURAÇÃO 60 minutos	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO

mmCA:	PRESSÃO	DURAÇÃO	TEMPO
-------	---------	---------	-------

Nº DO APTO PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS			
	APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO	(X) TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO	() TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO		
									0206/2024			

REDE CONECTADA

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO
1.5 kgf/cm ²	DURAÇÃO 30 MIN	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO

OBSERVAÇÕES**INFORMAÇÕES AO CLIENTE**

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

112.507.499/0001-07

ASSINATURAS**CARIMBO (FORNECEDOR)**

NOME DO CLIENTE	NOME DO FUNCIONÁRIO	TRANSPORTES DE GÁS EIRELI
Alexandro Rido	Toula de B. Paes	R. 1500, 820 - SALA 2003 BLOCO 80 B. CENTRO - CEP: 88.330-526
RG: 7054901338	RG: 6084575908	

Data Início Teste: 22/8/24 Data Finalização Teste: 22/8/24

ULTRAGAZ