ultragaz	REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE	CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04

CLIENTE:	LETICIA VOSS WEEGE				
ENDEREÇO:	RUA ALMIRANTE TAMANDARE			Nº:	334
BAIRRO:	CENTRO	CIDADE:	PELOTAS	CEP:	96010750
CONTATO:	LETICIA VOSS WEEGE	FUNÇÃO:		FONE:	0

REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)

PRESSÃO	TEMPO		SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO MANÔMETRO
17,4 Kgf/cm2	DURAÇÃO	15 min			
☐ Hidraulico	☒ Pneumático		☒ APROVADO	☐ REPROVADO	0202/2024

TIPO DE REDE PARA CONDOMINIOS

PRUMADA	COLETIVA ( )	INDEPENDENTE ( )
MEDIDOR	ANDAR ( )	TERREO ( )

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
60 Kpa	DURAÇÃO 60 min	☒ APROVADO	☐ REPROVADO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO
mmCA:	DURAÇÃO

Nº DO APTO PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
	APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO

CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS			
☒ TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO	( ) TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO		
0206/24			

REDE CONECTADA

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
1,5 Kgf/cm2	DURAÇÃO 30 min	☒ APROVADO	☐ REPROVADO

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

ASSINATURAS

Leticia Voss Weege	[illegible]	CARIMBO (FORNECEDOR)
NOME DO CLIENTE	NOME DO FUNCIONÁRIO	12.307.499/0001-07
RG: 0149779035	RG: 5062997381	GRA INSTALAÇÕES E TRANSPORTES DE GAS EIRELI

Data Início Teste: 29/08/24

Data Finalização Teste: 29/08/24

ULTRAGAZ

AV. 620 - SALA 2003 BLOCO 80
B. CENTRO - CEP: 88.330-526
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC