

ultragaz	REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE	CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04
CLIENTE: AGNALDO ALVEZ ALMEIDA Nº: 517		
ENDEREÇO: RUA DOUTOR NAPOLEAO LAUREANO		
BAIRRO: CENTRO	CIDADE: RIO GRANDE	CEP: 96200100
CONTATO: AGNALDO ALVEZ	FUNÇÃO:	FONE:

REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)			
PRESSÃO 174 kgf	TEMPO DURAÇÃO 15 min	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	Nº DO MANÔMETRO
<input type="checkbox"/> Hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/> Pneumático	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	0202/24

TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS		
PRUMADA	COLETIVA ()	INDEPENDENTE ()
MEDIDOR	ANDAR ()	TERREO ()

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO			
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
6.0 kgf	DURAÇÃO 60 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO			
PRESSÃO	TEMPO		
mmCA:	DURAÇÃO		

Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
	APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO

CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS			
(X) TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO	() TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO		
0206/24			

REDE CONECTADA 0206/24		
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO
15.4 kgf	DURAÇÃO 30 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES AO CLIENTE	
No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.	
No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.	

ASSINATURAS	CARIMBO (FORNECEDOR)
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> NOME DO CLIENTE RG: 56478829072 </div> <div style="width: 45%;"> NOME DO FUNCIONÁRIO RG: 5062997381 </div> </div>	GRA INSTALAÇÕES E TRANSPORTES DE GÁS LÍQUIDO R. 1500, 820 - SALA 2003 BLOCO 80 B. CENTRO - CEP: 88.330-526 BALNEARIO CAMBORIU - SC

Data Início Teste: 08/08/24	Data Finalização Teste: 08/08/24
-----------------------------	----------------------------------

ULTRAGAZ