

## IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

**Razão Social**  
MERCADO PORTO GUERREIRO LTDA  
**CNPJ**  
06124533000161

**Nome Fantasia (SCC)**  
MERCADO PORTO GUERREIRO LTDA

## ENDEREÇO DA OBRA

**Logradouro**  
AV PARAGUASSU

**Cidade**  
CAPAO DA CANOA

**Email**  
lidianeredepolo@gmail.com

**Número do Endereço**  
538

**CEP**  
95555000

**Nome completo**  
LIDIANE BEM

**Bairro**  
ZONA NOVA

**Telefone comercial**  
000000000

## TIPO DO PROJETO

**Tipo de Projeto de Viabilidade:** Ampliação

**Projeto Ultrapronto:** Não

## SEGMENTO

Lojas/Shoppings/Serviços

## TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

## COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
-------------	------------	-------	-------------	--------------	--------------	---------	----------	--------------------

## CONSUMO DE GÁS PREVISTO

**Produto**  
GLP/GRA

**Vazão Máxima Instantânea (KG/h)**  
0

## CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	3	245,000		

## KIT

**Material**

**Aproximado**

## ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- |                                                                               |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Extintores                                           | <input type="checkbox"/> Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente) |
| <input type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso             | <input type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado                                                  |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m)            | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M)                                              |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m)                                   | <input type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação                                               |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523)   | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m)   |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M)                                                     |



## Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

### ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE ALTA (RENOVACAO)	600,00	ULTRAGAZ

### OBSERVAÇÕES

Teste de estanqueidade, falar com Alexandre 05197005057.

**Data Prevista Inicio de Consumo**  
29/10/2024

**Consultor**  
Lucas Goncalves Fernandes

**Telefone de Contato**

**Data**  
28/06/2024

**Email**  
[lucas.goncalves@ultragaz.com.br](mailto:lucas.goncalves@ultragaz.com.br)