

Ultragaz		REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE		CÓDIGO: RG-CO-32.04 REVISÃO: 04	
CLIENTE: MERCADO PORTO GUERREIRO					
ENDEREÇO: AV PARAGUASSU				Nº: 538	
BAIRRO: ZONA NOVA		CIDADE: CAPAO DA CANOA		CEP: 9555000	
CONTATO:		FUNÇÃO:		FONE:	
REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)					
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO MANÔMETRO	
12,4 kgf/cm²	DURAÇÃO: 15 MIN			0202/2024	
<input type="checkbox"/> Hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/> Pneumático	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO			
TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS					
PRUMADA		COLETIVA ()		INDEPENDENTE ()	
MEDIDOR		ANDAR ()		TERREO ()	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO					
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO			
6,0 kgf/cm²	DURAÇÃO: 60 MIN	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO			
REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO					
PRESSÃO		DURAÇÃO		TEMPO	
mmCA:					
Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO
	APROVADO REPROVADO		APROVADO REPROVADO		APROVADO REPROVADO
TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO			TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO		
0206/2024					
REDE CONECTADA					
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO			
1,5 kgf/cm²	DURAÇÃO: 30 MIN	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO			
OBSERVAÇÕES					
INFORMAÇÕES AO CLIENTE					
No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.					
No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.					
ASSINATURAS					
Seub Francisco		RICARDO AMOS		12.507.488/0001-07	
NOME DO CLIENTE		NOME DO FUNCIONÁRIO		GR INSTALAÇÕES E TRANSPORTES DE GÁS EIRELI	
RG: 5063083725		RG: ~		Data Finalização Teste: 06/09/2024	
Data Início Teste: 06/09/2024		Data Finalização Teste: 06/09/2024		B. CENTRO - CEP: 88.330-526 BALNEARIO CAMBORIU - SC	
ULTRAGAZ					