

ultragaz			REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE			CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04		
CLIENTE: CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL SUMMER BEACH								
ENDEREÇO: RUA SEPE						Nº: 3263		
BAIRRO: CENTRO			CIDADE: CAPAO DA CANOA			CEP: 95555000		
CONTATO: Altair			FUNÇÃO:			FONE:		
REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)								
PRESSÃO		TEMPO		SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO			Nº DO MANÔMETRO	
17,4kgf		DURAÇÃO 15min		<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO			KIT 2471/24	
<input type="checkbox"/> Hidráulico		<input checked="" type="checkbox"/> Pneumático						
TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS								
PRUMADA			COLETIVA ()			INDEPENDENTE ()		
MEDIDOR			ANDAR ()			TERREO ()		
REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO								
PRESSÃO		TEMPO		SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO				
6.0kgf		DURAÇÃO 60 min		<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO				
REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO								
PRESSÃO				TEMPO				
mmCA:				DURAÇÃO				
Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
	APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO
REDE CONECTADA 0206/2024						CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS		
PRESSÃO		TEMPO		SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO				
1,5kgf		DURAÇÃO 30min		<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO				
OBSERVAÇÕES								
INFORMAÇÕES AO CLIENTE								
No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.								
No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.								
ASSINATURAS						CARIMBO (FORNECEDOR)		
Altair Zampieri Taiton Passos <small>NOME DO CLIENTE NOME DO FUNCIONÁRIO</small> RG: 24839736049 RG:						<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">GRATIS INSTALAÇÃO E TRANSPORTE DE GÁS POR FRETADO</div> <div style="margin-top: 10px; text-align: center;">R. 1500, 820 - SALA 2003 BLOCO 80 B. CENTRO - CEP: 88.330-526 BALNEARIO CAMBORIÚ - SC</div>		
Data Início Teste: 01/08/24						Data Finalização Teste: 01/08/24		
ULTRAGAZ								