

ultragaz		REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE		CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04	
CLIENTE: SPLENDA PARUS REFEIÇÕES					
ENDEREÇO: RUA JORNAL N H Nº: 99					
BAIRRO: CENTRO		CIDADE: NOVO HAMBURGO		CEP: 93334350	
CONTATO: SANDRA		FUNÇÃO:		FONE: 51993955991	
REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)					
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO MANÔMETRO	
17,4 Kgf	DURAÇÃO 15 min			KIT 2480/24	
<input type="checkbox"/> Hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/> Pneumático	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	<input type="checkbox"/> REPROVADO		
TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS					
PRUMADA	COLETIVA ()	INDEPENDENTE ()			
MEDIDOR	ANDAR ()	TÉRREO ()			
REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO					
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO			
60 KGF cm²	DURAÇÃO 60 MINUTOS	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO			
REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO					
PRESSÃO		TEMPO			
mmCA:		DURAÇÃO			
Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO
	APROVADO REPROVADO		APROVADO REPROVADO		APROVADO REPROVADO
CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS					
(X) TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO	() TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO				
0206/2024					
REDE CONECTADA 0206/2024					
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO			
1,5 Kgf	DURAÇÃO 30 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO			
OBSERVAÇÕES					
INFORMAÇÕES AO CLIENTE					
No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.					
No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.					
ASSINATURAS			PARINSTALAÇÕES E TRANSPORTES DE GÁS PIRELI		
Sandra C. de Souza			Raimundo F. B. Rosa		
NOME DO CLIENTE			NOME DO FUNCIONÁRIO		
RG: 018.471.820-24			RG: 60741575908		
Data Início Teste: 29/07/24			Data Finalização Teste: 29/07/24		
ULTRAGAZ					