

		REGISTRO DE PROJETO - LEVANTAMENTO TÉCNICO		CÓDIGO: RG-CO.22.05 REVISÃO: 02 PÁGINA: 1/4				
<input checked="" type="checkbox"/> NOVO CLIENTE		<input type="checkbox"/> AS BUILT		<input type="checkbox"/> ADEQUAÇÃO				
INFORMAÇÕES DO CLIENTE (LEVANTAMENTO EM CAMPO)								
RAZÃO SOCIAL: CONDOMINIO EDIFICIO LUIS CORONEL								
ENDEREÇO: RUA CORONEL CORTE REAL				Nº: 82				
CIDADE: PORTO ALEGRE			BAIRRO: PETROPOLIS		CEP: 96020260			
Nº PROJETO: 03.0232.2406247875.01-GE			BASE INSTALADA: 2406247875.01					
Normas Aplicáveis:	<input checked="" type="checkbox"/>	NBR13523	<input checked="" type="checkbox"/>	NBR15526		NBR15358		NBR 14024
Outras normas:					Data da Visita	15/07/2024		
Descritivo da central de gás (Levantamento em campo): Zelador acompanhou visita, visto a necessidade de retirar pontos de ignição próximo a central, tirar resto de obra de dentro da central. Necessário Munk para fornecimento dos tanques com lança de 15 metros aproximadamente . Cliente vai ter que cortar porta da central pra ter acesso a válvula que ficar dentro da central								
PENDENCIAS: <ul style="list-style-type: none">• REMOVER LUMINARIA PROXIMA A CENTRAL• RETIRAR RESTOS DE OBRA DA CENTRAL• CORTAR PORTA PARA ACESSO A VALVULA• FORNECIMENTO DE ART DA LAJE								
Fotos amplas da central de gás + adequações (Mínimo 2 fotos + adequações):								
<div>ACESSOS TANQUES</div> 			<div>MANGUEIRA ABASTECIMENTO</div> 					
<div>MANGUEIRA ABASTECIMENTO</div> 			<div>RETIRAR LUMINARIA 1,8 ATE A FACE DO</div>  <div>CERCA ELETRICA A 3 METROS DA FACE DO ATIVO OK.</div>					

ULTRAGAZ

	REGISTRO DE PROJETO - LEVANTAMENTO TÉCNICO	CÓDIGO: RG-CO.22.05 REVISÃO: 02 PÁGINA: 2/4
Nome Projetista: WAGNER C.	Nome Cliente:	Tel.:-----

Adequação:

	<p align="center">REGISTRO DE PROJETO - LEVANTAMENTO TÉCNICO</p>	<p>CÓDIGO: RG-CO.22.05 REVISÃO: 02 PÁGINA: 4/4</p>
--	---	--

LISTA DE MATERIAIS DA OBRA

[illegible]

Nº DE PROJETO: 03.0232.2406247875.01-GE

ASSINATURA DO PROJETISTA: RICARDO

ULTRAGAZ