

		REGISTRO DE PROJETO - LEVANTAMENTO TÉCNICO				CÓDIGO: RG-CO.22.05 REVISÃO: 02 PÁGINA: 1/5			
<input checked="" type="checkbox"/> NOVO CLIENTE		<input type="checkbox"/> AS BUILT		<input type="checkbox"/> ADEQUAÇÃO					
INFORMAÇÕES DO CLIENTE (LEVANTAMENTO EM CAMPO)									
RAZÃO SOCIAL: EXPRESS RESTAURANTE ESPRESARIAIS LTDA									
ENDEREÇO: R MONTE CASTELO						Nº: 865			
CIDADE: SAPIRANGA				BAIRRO: SÃO LUIZ		CEP: 93806252			
Nº PROJETO: 03.0232.2407249924.01-GE				BASE INSTALADA: .2407249924.01					
Normas Aplicáveis:		<input checked="" type="checkbox"/>	NBR13523	<input checked="" type="checkbox"/>	NBR15526	<input type="checkbox"/>	NBR15358	<input type="checkbox"/>	NBR14024
Outras normas:						Data da Visita		17/07/2024	
<u>Descritivo da central de gás (Levantamento em campo):</u> Cliente terá que tirar material de fácil combustão de dentro da central. Central ok para instalação após retirada dos materiais. PENDENCIAS: <ul style="list-style-type: none">Retirar material de fácil combustão dentro da central.									
<u>Fotos amplas da central de gás + adequações (Mínimo 2 fotos + adequações):</u> 									



ULTRAGÁZ

Ultragaz - Interna

Ultragaz - Interna

QTDE.

Nº Projeto:

	REGISTRO DE PROJETO - LEVANTAMENTO TÉCNICO	CÓDIGO: RG-CO.22.05 REVISÃO: 02 PÁGINA: 5/5
Nº DE PROJETO: 03.0232.2407249924.01-GE	ASSINATURA DO PROJETISTA: RICARDO RAMOS	