

ultragaz		REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE		CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04	
CLIENTE: EXPRESS RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA EXPRESS COFRAG					
ENDEREÇO: R MONTE CASTELO Nº: 865					
BAIRRO: SAPIRANGA		CIDADE: PORTO ALEGRE		CEP: 93806252	
CONTATO:		FUNÇÃO:		FONE:	
REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)					
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO MANÔMETRO	
17,4Kgf	DURAÇÃO 15min			0202/2024	
<input type="checkbox"/> Hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/> Pneumático	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO			
TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS					
PRIMÁRIA		COLETIVA ()		INDEPENDENTE ()	
MEDIDOR		ANDAR ()		TERREO ()	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO					
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO			
6,0Kgf	DURAÇÃO 60min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO			
REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO					
PRESSÃO		TEMPO			
mmCA:		DURAÇÃO			
Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO
	APROVADO REPROVADO		APROVADO REPROVADO		APROVADO REPROVADO
CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS					
(X) TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO		() TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO			
0206/24					
REDE CONECTADA 0206/24					
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO			
1,5Kgf	DURAÇÃO 30min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO			
OBSERVAÇÕES					
INFORMAÇÕES AO CLIENTE					
No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.					
No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.					
ASSINATURAS			TRANSPORTES DE GÁS EIRELI CARIMBO (FORNECEDOR)		
Lissandra Veek NOME DO CLIENTE			Ricardo Barnes NOME DO FUNCIONÁRIO		
RG: x 5068715345			RG:		
Data Início Teste: 22.08.24			Data Finalização Teste: 22.08.24		
ULTRAGAZ					