

ultragaz		REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE		CÓDIGO: RG-CO-32.04 REVISÃO: 04
CLIENTE: CASAREINDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO				
ENDEREÇO: RUA NOVO HAMBURGO		Nº:	1285	
BAIRRO: FLORESTA	CIDADE: DOIS IRMAOS	CEP:	93950000	
CONTATO: EDER	FUNÇÃO:	FONE:	51996099154	
REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)				
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPECÇÃO	Nº DO MANÔMETRO	
Hidráulico	DURAÇÃO	APROVADO REPROVADO	020212024	
TIPO DE REDE PARA CONDOMINIOS				
PRUMADA	COLETIVA ()	INDEPENDENTE ()		
MEDIDOR	ANDAR ()	TERREO ()		
REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTAGIO				
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPECÇÃO		
60 Kg/HK	DURAÇÃO	APROVADO REPROVADO		
REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTAGIO				
PRESSÃO		TEMPO		
mmCA:		DURAÇÃO		
Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPECÇÃO	Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPECÇÃO	Nº DO APTO / PONTO SITUAÇÃO DE INSPECÇÃO
APROVADO REPROVADO	APROVADO REPROVADO	APROVADO REPROVADO	APROVADO REPROVADO	APROVADO REPROVADO
				CONTROLE DE MANÔMÉTROS UTILIZADOS
				TUBULAÇÃO DE 1º ESTAGIO TUBULAÇÃO DE 2º ESTAGIO
				020612024
REDE CONECTADA				
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPECÇÃO		
15 Kg/HK	DURAÇÃO	APROVADO REPROVADO		
OBSERVAÇÕES				
INFORMACOES AO CLIENTE				
No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.				
No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.				
ASSINATURAS		12.507.499/0004-071		
GABRIEL PORTELA	NOME DO FUNCIONARIO	GRA INSTALAÇÕES E TRANSPORTES DE GÁS EIRELI		
RG: 04675633064	RG: 506299281	R. 1500, 820 - SALA 2003 BLOC O 30		
Data Início Teste: 28/08/24	Data Finalização Teste: 28/08/24	BALNEARIO CAMBORIU - SC		
ULTRAGAZ				