



		REGISTRO DE PROJETO - LEVANTAMENTO TÉCNICO				CÓDIGO: RG-CO.22.05 REVISÃO: 02 PÁGINA: 1/5			
<input type="checkbox"/> NOVO CLIENTE		<input type="checkbox"/> AS BUILT		<input checked="" type="checkbox"/> ADEQUAÇÃO					
INFORMAÇÕES DO CLIENTE (LEVANTAMENTO EM CAMPO)									
RAZÃO SOCIAL: CASAREINDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO – SABOR COLONIAL									
ENDEREÇO: RUA NOVO HAMBURGO						Nº: 1285			
CIDADE: DOIS IRMÃOS				BAIRRO: FLORESTA		CEP: 93950000			
Nº PROJETO: 03.0232.180568107.01-GE				BASE INSTALADA: 180568107					
Normas Aplicáveis:		x	NBR13523	x	NBR15526		NBR15358		NBR 14024
Outras normas:						Data da Visita		17/07/2024	
<u>Descritivo da central de gás (Levantamento em campo):</u> Em visita Tecnica, projeto para mais um ponto de consumo pegando da rede existente do cliente. Cliente possui hoje central com 3 B190 com apenas 1 extintor, sendo necessário acrescentar mais 1 extintor para que fique de acordo com a norma. Mangueira de abastecimento 40 metros. Facil acesso. PENDENCIAS: 1. Instalar mais 1 extintor.									
<u>Fotos amplas da central de gás + adequações (Mínimo 2 fotos + adequações):</u>									



Tel.:

QTDE.

1

20

1

4

1

	REGISTRO DE PROJETO - LEVANTAMENTO TÉCNICO	CÓDIGO: RG-CO.22.05 REVISÃO: 02 PÁGINA: 5/5
Nº DE PROJETO: 03.0232.180568107.01-GE	ASSINATURA DO PROJETISTA: RICARDO RAMOS	