

ultragaz		REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE		CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04	
CLIENTE: TIROL EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Nº: 200					
ENDEREÇO: RUA TIROL CEP: 95670000					
BAIRRO: PORTICO CIDADE: GRAMAO FONE: 54 996627403					
CONTATO: BRUNA FUNÇÃO:					
REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)					
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPECÇÃO	Nº DO MANÔMETRO		
17,4kgf	DURAÇÃO 15 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	KIT 2473 / 24		
<input type="checkbox"/> Hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/> Pneumático				
TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS					
PRUMADA	COLETIVA ( )	INDEPENDENTE ( )			
MEDIDOR	ANDAR ( )	TERREO (x)			
REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO					
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPECÇÃO			
60 kgf/cm²	DURAÇÃO 60 MINUTOS	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO			
REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO					
PRESSÃO		TEMPO			
mmCA:		DURAÇÃO			
Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPECÇÃO	Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPECÇÃO	CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS	
	APROVADO REPROVADO		APROVADO REPROVADO	(X) TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO	( ) TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO
				0206/2024	
REDE CONECTADA 0206/2024					
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPECÇÃO			
15,15kgf/cm²	DURAÇÃO 30 minutos	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO			
OBSERVAÇÕES					
12.507.499/0001-07					
INFORMAÇÕES AO CLIENTE					
No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.					
No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.					
ASSINATURAS				R. 1600, 520 - SALA 2003 BLOCO 80 CENTRO - CEP: 88.330-526 BALNEARIO CAMBORIU - SC	
BRUNA MITTNER NUNES				CARIMBO FORNECEDOR	
NOME DO CLIENTE				NOME DO FUNCIONÁRIO	
RG: 8121028824				RG: 6084575908	
Data Início Teste: 30/7/24				Data Finalização Teste: 30/7/24	
ULTRAGAZ					