

ultragaz	REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE	CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04
-----------------	---	------------------------------------

CLIENTE: CONFRARIA DO DOCE LTDA Nº: 631
 ENDEREÇO: RUA JOAO MARIA DA FONSECA CEP: 94035190
 BAIRRO: PASSO DAS PEDRAS CIDADE: GRAVATAI FONE: 5195286467
 CONTATO: JOAO NUNES FUNÇÃO:

REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)			
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	Nº DO MANÔMETRO
11.4 Kg/H	DURAÇÃO 15 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	0202/2024
<input type="checkbox"/> Hidráulico <input checked="" type="checkbox"/> Pneumático			

TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS		
PRUMADA	COLETIVA ()	INDEPENDENTE ()
MEDIDOR	ANDAR ()	TERREO ()

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO			
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
6.0 Kg/H	DURAÇÃO 10 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO	
PRESSÃO	TEMPO
mmCA:	DURAÇÃO

CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS							
Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO	
	APROVADO REPROVADO		APROVADO REPROVADO		APROVADO REPROVADO	0206/2024	

REDE CONECTADA			
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
1.5 Kg/H	DURAÇÃO 30 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES AO CLIENTE
No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.
No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

ASSINATURAS		CARIMBO (FORNECEDOR)
NOME DO CLIENTE	NOME DO FUNCIONÁRIO	GRA INSTALACOES E TRANSPORTES DE GAS EIRELI
RG: 308473535	RG: 5062997381	R. 1500, 820 - SALA 2003 51100000 B. CENTRO - CEP: 94035190
Data Início Teste: 12/09/24		Data Finalização Cliente: 12/09/24

ULTRAGAZ