	<b>REGISTRO DE PROJETO - LEVANTAMENTO TÉCNICO</b>	CÓDIGO: RG-CO.22.05 REVISÃO: 02 PÁGINA: 1/5
<input checked="" type="checkbox"/> NOVO CLIENTE	<input type="checkbox"/> AS BUILT	<input type="checkbox"/> ADEQUAÇÃO
INFORMAÇÕES DO CLIENTE (LEVANTAMENTO EM CAMPO)		
RAZÃO SOCIAL: CONFRARIA DO DOCE LTDA		
ENDEREÇO: RUA JOAO MARIA DA FONSECA		Nº: 31
CIDADE: GRAVATAI	BAIRRO: PASSO DAS PEDRAS	CEP: 94035190
Nº PROJETO: 03.0232.2403238615.01-GE		BASE INSTALADA: 2403238615.01
Normas Aplicáveis:	<input checked="" type="checkbox"/> NBR13523	<input checked="" type="checkbox"/> NBR15526
		<input type="checkbox"/> NBR15358
		<input type="checkbox"/> NBR 14024
Outras normas:		Data da Visita
		30/07/2024
<b><u>Descritivo da central de gás (Levantamento em campo):</u></b>		
<b>PROPOSTO: 04 B 190 VIRADA DE BANDEIRA</b>		
<b>REGULARIZACAO CLIENTE:</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• NÃO HÁ PENDENCIAS LISTADAS</li><li>•</li></ul>		
<b>PRAZO: NA</b>		
<b>ACESSO TANQUES: FACIL ACESSO – PELA RUA LATERIAL</b>		
<b>MELHORA DATA: TURNO MANHÃ 10:00 ao 12:00</b>		
<b>TEMPO DE OBRA: 1 TURNO</b>		
<b>TRAJETO MANGUEIRA: 08 MTS</b>		

**Fotos amplas da central de gás + adequações (Mínimo 2 fotos + adequações):**08 MTS MANGUEIRA ABASTECIMENTO  
RUA LATERAL

CENTRAL 4 B 190 - VIRADA DE BANDEIRA



FACHADA



Nome Projetista: ALEX

Nome Cliente:XXX

Tel.:-----

**ULTRAGAZ**

Projeto


Assinatura

Cliente

Assinatura

Data:

Nº Projeto



Adequação:

Altura, 1,80

Largura, 1,80

Profundidade, 1,05

[illegible]

LISTA DE MATERIAIS DA OBRA			
CÓD. ORACLE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE.
2100049	KIT CENTRAL 03 A 15XB190/B125	UN	1
1800006	COLETOR DE GLP EM TUBO DE ACO CARBONO SCH 40 MÓDULO II	UN	2
3200037	PIG TAIL COBRE 1/4 X 800MM P45,P90,P190	UN	4
7400019	VALVULA DE RETENCAO 1/2`` X 7/16``	UN	4
2300178	TAMPAO 3/4`` NPT 300# PR	UN	2
2300086	UNIAO 3/4`` NPT 300# PR	UN	1
2300172	PLUG 3/4`` NPT	UN	1
2300007	LUVA 3/4`` NPT 300# PR	UN	1
2300037	NIPLE 3/4`` NPT 300# PR	UN	1
5300213	SUORTE TIPO L PARA COLETOR	UN	5
5200027	BUCHA COM PARAFUSO 10 (TIJOLO FURADO)	UN	8
4900037	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 M	UN	2
5300754	TUBO MULTICAMADA GAS DN 20MM X 100M	MT	7
5300698	CONECTOR FEMEA P/GAS 3/4`` X 20MM PRENSAR	UN	1
5300703	CONECTOR MACHO P/GAS 1/2`` X 20MM PRENSAR	UN	2
5300704	CONECTOR MACHO P/GAS 3/4`` X 20MM PRENSAR	UN	2
5300664	COTOVELO P/GAS 20MM X 20MM PRENSAR	UN	5
7300012	VALVULA ESF MONOBLOCO 3/4``	UN	1
Nº DE PROJETO: 03.0232.2403238615.01-GE		ASSINATURA DO PROJETISTA: ERALDO	