

ultragaz		REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE		CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04	
CLIENTE: EDIFÍCIO MUNIQUE II					
ENDEREÇO: RUA RAYMUNDO CORREA Nº: 113					
BAIRRO: MORRO DO ESPELHO		CIDADE: SÃO LEOPOLDO	CEP: 93030060		
CONTATO: XXX		FUNÇÃO: XXX	FONE: XXX		
REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)					
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	Nº DO MANÔMETRO		
17,4 kgf/cm²	DURAÇÃO 15 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	0202/2024		
<input type="checkbox"/> Hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/> Pneumático				
TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIO					
PRIMADA	COLETIVA ()	INDEPENDENTE ()			
MEDIDOR:	ANDAR ()	TERREO ()			
REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO					
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO			
6,0 kgf/cm²	DURAÇÃO 60 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO			
REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO					
PRESSÃO		TEMPO			
min CA:		DURAÇÃO			
Nº DO APTO. PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	Nº DO APTO. PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	Nº DO APTO. PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO
	APROVADO REPROVADO		APROVADO REPROVADO		APROVADO REPROVADO
					CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS
					TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO () TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO
					0206/2024
REDE CONECTADA					
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO			
15 kgf/cm²	DURAÇÃO 30 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO			
OBSERVAÇÕES					
INFORMAÇÕES AO CLIENTE					
No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.					
No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.					
ASSINATURAS			12.507.488/0001-071		
NOME DO CLIENTE			CARIMBO (CORNEIADOR)		
RG: 1026830163			GRA INSTALAÇÕES E TRANSPORTES DE GÁS EIRELI		
NOME DO FUNCIONÁRIO			R. 1500, 820 - SALA 2003 BLOCO 80		
RG: 5062997381			Data Finalização Teste: 21/09/24		
Data Início Teste: 19/09/24			B. CENTRO - CEP: 93.330-525		
ULTRAGAZ			BALNEARIO CAMBORIU - SC		