

<b>ultragaz</b>		<b>REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE</b>		CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04	
CLIENTE: COOPERATIVA LANGUIRU LTDA					
ENDEREÇO: ESTRADA HARMONIA				Nº: SN	
BAIRRO: TEUTONIA		CIDADE: TEUTONIA		CEP: 95890000	
CONTATO: RODRIGO		FUNÇÃO:		FONE: 0	
REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)					
PRESSÃO		TEMPO		SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
17,4 kgf/cm <sup>2</sup>		DURAÇÃO 15 min			
<input type="checkbox"/> Hidráulico		<input checked="" type="checkbox"/> Pneumático		<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	
				0202/2024	
TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS					
PRUMADA		COLETIVA ( )		INDEPENDENTE ( )	
MEDIDOR		ANDAR ( )		TERREO ( )	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO					
PRESSÃO		TEMPO		SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
6,0 kgf/cm <sup>2</sup>		DURAÇÃO 60 min		<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO					
PRESSÃO			TEMPO		
mmCA:			DURAÇÃO		
CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS					
<input checked="" type="checkbox"/> TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO <input type="checkbox"/> TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO					
0206/2024					
REDE CONECTADA					
PRESSÃO		TEMPO		SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
3,5 kgf/cm <sup>2</sup>		DURAÇÃO 30 MIN		<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	
OBSERVAÇÕES					
INFORMAÇÕES AO CLIENTE					
No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.					
No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.					
ASSINATURAS			CARIMBO (FORNECEDOR)		
Amato Lazzari			GRA INSTALAÇÕES E TRANSPORTES DE GÁS EIRELI		
NOME DO CLIENTE			R. 1500, 820 - SALA 2003 BLOCO 80		
RG: 333.324.320.87			B. CENTRO - CEP: 88.330-526		
NOME DO FUNCIONÁRIO			CAMPORIU - SC		
RG:			Data Finalização Teste: 23/08/24		
Data Início Teste: 23/08/24			ULTRAGAZ		