

## Anexo E - Formulário para requerimento técnico



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

## FORMULÁRIO PARA REQUERIMENTO TÉCNICO

(realizar preferencialmente via e-SCI)

O requerimento técnico se destina a obter uma resposta específica sobre um processo ou problema de determinado projeto ou vistoria (geralmente solicitações de dispensa, adequações, entre outros). Os requerimentos técnicos devem ser realizados pelo RT, ou, no caso de RPCI Simples, pelo responsável pelo imóvel. O requerimento é direcionado sempre ao SSCI com circunscrição sobre o imóvel ou ao setor responsável pela análise de PPCI daquela localidade. (Art. 144, IN 1)

### 1. Solicitante

Nome: Sheds Brasil Ltda \_\_\_\_\_

E-mail: projetos@eletricasulitajai.com.br Telefone(s): (47) 99963-3191

### 2. Dados do processo

(x) RE (se houver) RE8221002659A ( ) processo (se houver) \_\_\_\_\_

(x) área específica do imóvel? 57.822,22m²

### 3. Dados da edificação objeto do requerimento:

CPF: \_\_\_\_\_ CNPJ: 41.667.310/0001-41

Logradouro: Rua Prefeito Manoel Evaldo Muller Nº: S/N

Complemento: \_\_\_\_\_ Bairro: Volta Grande

Cidade: Navegantes/SC CEP: 88.371-680

Detalhes (se houver): Galpão 01

### 4. Descrição do requerimento

Informamos que trata-se da alteração de um projeto já aprovado sob protocolo: A8221002927A e RE: RE8221002659A. Segue abaixo alterações realizadas apenas na Casa de Bombas de Incêndio que está junto ao Galpão 01:

I. Acréscimo de área de 15,89m² na Casa de Bombas e Subestação passando de 145,40m² para 161,29m²

II. Alteração no sistema de bombas de incêndio, passando a utilizar 5 bombas elétrica de 50cv sendo elas principal para SHP e SPK, uma bomba à combustão de 263cv sendo ela reserva para SHP e SPK e uma bomba jockey de 5cv para manter a rede pressurizada.

III. Reiteramos que não houver alteração alguma no Galpão 01, foi apenas na Casa de Bombas e Subestação

\_\_\_\_\_  
Assinatura do solicitante

### 5. Parecer

( ) DEFERIDO ( ) INDEFERIDO ( ) PARCIALMENTE DEFERIDO

### 6. Bombeiro militar responsável pela resposta

Nome: \_\_\_\_\_ Mtcl: \_\_\_\_\_

Assinatura