



LAUDO TESTE HIDROSTÁTICO

Este documento tem como objetivo apresentar as informações pertinentes em relação ao Teste Hidrostático em vaso de pressão GLP.

Proprietário: Ultragaz/SP

Cliente: NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA

Endereço De Instalação: R. Júlio Vanzin, 117 - Distrito Industrial II

Localização do Vaso: Lagoa Vermelha - RS

Dados do ativo

Fabricante: Petrofab

Número de identificação: 133153

Ano de fabricação: 2008

Dados do teste hidrostático

Pressão aplicada: 26 kgf/cm²

Tempo teste: 60 min

Equipamento utilizado: Manômetro 0 a 25 kgf/cm² modelo 433838

Executado conforme: ASME UG99



Resultado

Vaso de pressão apto para operação

MIGUEL EDUARDO SUDBRACK

CREA RS038959

N.º da ART 13398801

Canoas, 22 de outubro de 2024