



LAUDO TESTE HIDROSTÁTICO

Este documento tem como objetivo apresentar as informações pertinentes em relação ao Teste Hidrostático em vaso de pressão GLP.

Proprietário: Ultragaz/SP

Cliente: PRIME BRASIL CONSTRUCOES LTDA

Endereço De Instalação: RUA DOCA REBELLO, 197 - PRAIA BRAVA

Localização do Vaso: ITAJAÍ - SC

Dados do ativo

Fabricante: Aratell

Número de identificação: 15

Ano de fabricação: 2013

Dados do teste hidrostático

Pressão aplicada: 26 kgf/cm²

Tempo teste: 60 min

Equipamento utilizado: Manômetro 0 a 45 kgf/cm² modelo 433838

Executado conforme: ASME UG99



Resultado

Vaso de pressão apto para operação

MIGUEL EDUARDO SUDBRACK

CREA RS038959

N.º da ART 13362582

Balneário Camboriú, 17 de Junho de 2024