



LAUDO TESTE HIDROSTÁTICO

Este documento tem como objetivo apresentar as informações pertinentes em relação ao Teste Hidrostático em vaso de pressão GLP.

Proprietário: Ultragaz/SP

Cliente: JORGE LONGARAY JAEGER

Endereço De Instalação: EST SANTA RITA DO SUL, 2155 - ZONA RURAL

Localização do Vaso: ARAMBARÉ - RS

Dados do ativo

Fabricante: Trinity

Número de identificação: 19714

Ano de fabricação: 2001

Dados do teste hidrostático

Pressão aplicada: 24 kgf/cm²

Tempo teste: 60 min

Equipamento utilizado: Manômetro 0 a 41 kgf/cm² modelo Man-006

Executado conforme: ASME UG99



Resultado

Vaso de pressão apto para operação

MIGUEL EDUARDO SUDBRACK

CREA RS038959

N.º da ART 12441874

Canoas, 19 de fevereiro de 2023