



LAUDO TESTE HIDROSTÁTICO

Este documento tem como objetivo apresentar as informações pertinentes em relação ao Teste Hidrostático em vaso de pressão GLP.

Proprietário: Ultragaz/SP

Cliente: COOPERATIVA TRITICOLA MISTA VACARIENSE LTDA

Endereço De Instalação: AVENIDA MILITAR, 4500 – SANTA TEREZINHA

Localização do Vaso: VACARIA - RS

Dados do ativo

Fabricante: Lito Gonella

Número de identificação: 014577

Ano de fabricação: 1997

Dados do teste hidrostático

Pressão aplicada: 24 kgf/cm²

Tempo teste: 60 min

Equipamento utilizado: Manômetro 0 a 41 kgf/cm² modelo Man-006

Executado conforme: ASME UG99



Resultado

Vaso de pressão apto para operação

MIGUEL EDUARDO SUDBRACK

CREA RS038959

N.º da ART 12538478

Canoas, 18 de maio de 2023