



## LAUDO TESTE HIDROSTÁTICO

Este documento tem como objetivo apresentar as informações pertinentes em relação ao Teste Hidrostático em vaso de pressão GLP.

Proprietário: Ultragaz/SP

Cliente: ROGGA SA CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Endereço De Instalação: Av. Nereu Ramos, 3926, Itajubá II - Balneário Piçarras - SC

Localização do Vaso: Balneário Piçarras/SC

### Dados do ativo

Fabricante: Trinity

Número de identificação: 22724

Ano de fabricação: 2002

### Dados do teste hidrostático

Pressão aplicada: 24 kgf/cm<sup>2</sup>

Tempo teste: 60min

Equipamento utilizado: Manômetro 0 a 45 kgf/cm<sup>2</sup> modelo Man-006

Executado conforme: ASME UG99



## Resultado

Vaso de pressão apto para operação

---

MIGUEL EDUARDO SUDBRACK

CREA RS038959

N.º da ART 13288575

Balneário Camboriú, 03 de Julho de 2024