02 - PLANTA BAIXA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA

SÍMBOLO	LEGENDA
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - TIPO MERCURI
	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 300x300x150mm DE SOBREPOR INSTALADA COM ALTURA DE 30cm DO RELAÇÃO AO PISO
	LUMINÁRIA LED 19W 4000K DE SOBREPOR MODELO REF. LC9013-S4000K50
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED 37W 220Vac DIMENSÕES 622 x 625mm MODELO REF. LD7415-E4000K40 - ZENITHUS
	LUMINÁRIA DE SOBREPOR LED 15W 220Vac MODELO REF. LHB018-S2000SFWX
	LUMINÁRIA ARANDELA DE SOBREPOR LED COM LAMPADA DE 12W 220 AC
	TOMADA 2P+T (20A) EM CAIXA PVC 4x2" - h=0,30m / h=1,10m / h=2,20m
	TOMADA 2P+T (10A) EM CAIXA 4x2" - h=0,30m / h=1,10m / h=2,20m
	TOMADA 2P+T (10A) EM CONDULITE DE PVC - h=0,30m / h=1,10m / h=2,20m
	PONTO PARA SENSOR DE PRESENÇA EM CAIXA DE PVC 4X2" - EMBUTIDA EM PAREDE
	INTERRUPTOR PARALELO EM CAIXA 4x2" - h=1,10m
	INTERRUPTOR COM 1, 2 OU 3 TECLAS SIMPLES, RESPECTIVAMENTE EM CAIXA 4x2" - h=1,10m
	PONTO DE FORÇA, MONTADO EM CAIXA DE PVC 4X2" - INSTALADO EM PAREDE
	PONTO DE FORÇA TRIFÁSICO
	PORTA LUZ DE ADVERTÊNCIA COM 2 TOMADAS 2P+T 10A/250VAC, COR BEGE INSTALADO EM PAREDE
	TOMADA 2P+T 10A EM CAIXA DE PVC EMBUTIDA NO PISO
	CAIXA COM TOMADA 2P+T 32A PADRÃO ITSCE - ALTURA DE INSTALAÇÃO h=1,00m
	PERFILADO PERFURADO DE FERRO LE 38x38mm - ALTURA DE INSTALAÇÃO INDICADA
	ELETRICALHA PERFURADA DE FERRO LE - DIMENSÕES E ALTURA DE INSTALAÇÃO INDICADA
	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO 80(") OU INDICADO
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 05 (") OU INDICADO - COR CINZA - INSTALADO NO TETO
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 05 (") OU INDICADO - COR CINZA - INSTALADO EM PAREDE
	ELETRODUTO PVC FLEX, REFORÇADO 05 (") OU INDICADO - COR LARANJA - INSTALADO NO TETO
	ELETRODUTO PVC FLEX, REFORÇADO 05 (") OU INDICADO - COR LARANJA - EMBUTIDO NA LAJE
	ELETRODUTO PVC FLEX, REFORÇADO 05 (") OU INDICADO - COR LARANJA - EMBUTIDO NA PAREDE
	INDICAÇÃO DE DESCIDA / SUBIDA - PASSAGEM DE ELETRODUTO
	INDICAÇÃO DE FASE, NEUTRO, TERRA E RETORNO - QUANDO NÃO INDICADO BITOLA 2,5 mm²

Nº	DATA	EMISSÃO INICIAL	THIAGO
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	RESPONSÁVEL

PROJETO/OBRA
LM 833
TÍTULO
AV. ROLF WIEST 11, BOM RETIRO, JOINVILLE/SC
PROJETO/ÁREA
PLANTA BAIXA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA TÉRREO
DESCIPLINA
ELÉTRICO
ESCALA
INDICADA

LEROY MERLIN — A casa da sua casa.

PROJETISTA
ACT engenharia

FOLHA
106-000
FASE
EX
REVISÃO
REV.00

ARQUIVO
LM833-ELE-EX-106-PLB-R00.dwg

COORDENADOR - LEROY MERLIN	COORDENADOR - PROJETISTA	DATA
	THIAGO	23/02/2024