

Canoas, 22 de Outubro de 2024.

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO

No dia 22 de Outubro de 2024, foi realizada a medição de resistividade na malha de aterramento da central de GLP da empresa NAT CEREAIS E ALIMENTOS LTDA localizada AVENIDA JULIO VANZIN 117 LAGOA VERMELHA /RS.. Os trabalhos foram executados das 8:00 às 15:00 horas, tendo como resultado a medida de 4,1 Ohms, sendo realizadas medições em 03 pontos distintos, sob resultado do ponto de medição mais alta, garantindo, assim a eficiência da malha de aterramento. O índice normatizado pela NBR 13523 é de 10 Ohms, como valor máximo.

Equipamento utilizado: Terrômetro INSTRUTHERM, mod. MTR – 300, nº de série: O674999 Tipo: Digital.

A presente instalação está **aprova**da para funcionamento nas condições atuais.

ART deste serviço: N.º 13455493

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Thiago Henrique Silva
Campos
CPF: 057.188.099-17

TIAGO HENRIQUE SILVA CAMPOS
PR 136012