

**MEMORIAL DE CÁLCULO - CASCO E TAMPOS**Reservatório de GLP  
FD 020

		Casco	Hemisférico	
Pressão de Projeto	p	17,57 kgf/cm <sup>2</sup>	17,57 kgf/cm <sup>2</sup>	----
Temperatura de Projeto		52 °C	52 °C	----
Diâmetro Interno	di	590 mm	590 mm	----
Material (adotado/conforme placa)		SA-285 Gr C	SA-285 Gr C	----
Tensão Máxima Admissível	S	1101,29 kgf/cm <sup>2</sup>	1101,29 kgf/cm <sup>2</sup>	----
Espessura Inspeccionada	ti	4,9 mm	5,1 mm	----
Espessura Nominal Adotada		5 mm	5 mm	----
Sobre-espessura de corrosão		0 mm	0 mm	----
Formato		Cilíndrico Horizontal	Hemisférico	----
Tipo de União (Junta Circunferencial)		Solda de Topo	Solda de Topo	----
Eficiência de Junta [E]	E	1,00	1,00	----
Tipo de União (Junta Longitudinal)		Solda de Topo	Sem Costura	----
Eficiência de Junta [E]	E	1,00	1,00	----
PMTA Calculada	p	18,11 kgf/cm <sup>2</sup>	21,81 kgf/cm <sup>2</sup>	----
Espessura Mínima Calculada (Circ.)	t	2,34 mm	Não aplicável	----
Espessura Mínima Calculada (Long.)	t	4,75 mm	Não aplicável	----
Espessura Mínima Adotada		4,75 mm	2,4 mm	----
<b>ESPESSURA REQUERIDA</b>		<b>4,75 mm</b>	<b>2,4 mm</b>	----
<b>PMTA ADOTADA</b>			<b>17,57 kgf/cm<sup>2</sup></b>	
<b>PRESSÃO DE TESTE HIDROSTÁTICO</b>			<b>26,25 kgf/cm<sup>2</sup></b>	

Cálculos utilizados, conforme parágrafos UG-27 e UG-32