



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
NUGALI CHOCOLATES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ
06229154000136

Nome Fantasia (SCC)
NUGALI CHOCOLATES

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
R TESTO ALTO

Cidade
POMERODE

Email
suporte@nugali.com.br

Número do Endereço
4848

CEP
89107000

Nome completo
Ezidio Zanela

Bairro
TESTO ALTO

Telefone comercial
9910-2225

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial

Projeto Ultrapronto: Não

SEGMENTO

Ind. Alimentos/Bebidas

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
FORNO	3	35,000	Cliente	Cliente	1,500	Baixa	8,0	26

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto
GLP/GRA

Vazão Máxima Instantânea (KG/h)
1.58

CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	2	245,000		

KIT

Material

TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)

Aproximado

1

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Extintores | <input type="checkbox"/> Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente) |
| <input type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso | <input type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m) | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M) |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m) | <input type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03



Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523)



Material de fácil combustão (3M)

ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 2 VASILHAMES	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ

OBSERVAÇÕES

Indicação (Não) Medição Individual (Não) Virada de bandeira (Sim - p45 CopaEnergia). Rede Secundária (não) Venda de serviço (Não). Contato Ezidio Zanela 47 9910-2225). Virada de bandeira P45, enviar tanques com máximo de gás possível.

Data Prevista Inicio de Consumo

12/08/2024

Consultor

Cleberon Luiz Reis

Telefone de Contato

Data

07/06/2024

Email

cleberon.reis@ultragaz.com.br